


Aerosolfilter für Dunstabzugshauben aus Chromnickelstahl gem. VDI 2052

Gemäß VDI 2052 muss die Abluft einer Dunsthaube, bevor sie in Abluftleitungen eingeleitet wird, durch hochwirksame Aerosolabscheider (früher Fettfanggitter) geleitet werden. Aerosolabscheider sollen stabil, handlich und zu Reinigungszwecken leicht demontierbar sein. Als Material für Aerosolabscheider soll mind. Chromnickelstahl 1.4301 verwendet werden. Gestrickfilter als alleinige Aerosolabscheider sollen aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr eingebaut werden.



Aerosolfilter für Dunsthauben gem. VDI 2052



Aerosolfilter FZ-5 20mm stark

in Standardgrößen oder Ihren Hauben angepasst
mit hohem Selbstreinigungseffekt
und mit hohem Abscheidegrad

Aerosolfilter FF-4 20mm stark

in vielen
Standardgrößen

Material 0,8 mm Chromnickelstahl 1.4301



Aerosolfilter FF-4 S

Stärke 35 mm oder 50 mm

Kombifilter als Doppelfilter

vorn FF-4-Filter und Nachfilter aus Chromnickelstahlgeflecht

Nachfilter ist herausziehbar zur leichten Reinigung